

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör ES Kakel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

240303154

Org.nummer 556742-1150

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Christensen Egypten 713a

Beställare OM BYGG BB

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-06-04 till 2023-09-04

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik Pro VTgF-X

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik Pro VTvF-X

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik Pro VTvF-X

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV Badrum och tvättstuga Bostik VTg 10

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Esmaeil Safarzadeh

Våtrumsansvarig arbetsledare Esmaeil Safarzadeh

Ort och datum Stängerås 216 444 95 Ödsmål 2023-10-04

Signerat via BankID av ESMAEIL SAFARZADEH

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

